戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 30 年 7 月 6 日　Ver.16

対応大臣認定番号：ENNNUN-0120・0121・0133・0134・0151・0866・0867・1610・1611・1612・1613

（型式・積載・かご定格速度の組み合わせ別に判定基準があります。）

	GeN2 JIS(P03D.P)／GeN2 P ﾀｲﾌﾟ(P04B.P)					
	450 kg	600 kg	750 kg	850 kg	9000 kg	1000 kg
45m/min	750 mm	700 mm	650 mm		620 mm	
60m/min	1,100 mm	1,000 mm	950 mm		900 mm	
90m/min	2,200 mm	1,900 mm	1,650 mm		1,600 mm	
105m/min	2,800 mm	2,400 mm	2,100 mm		2,000 mm	

	GeN2 B ﾀｲﾌﾟ(P04B)		ハートフルタワー（J03C.D.P.Q）／GeN2 LTD（P03E.Q.R）		
	750 kg	1000 kg	320 kg	450 kg	600 kg
45m/min	750 mm				700 mm
60m/min	1,100 mm				1,000 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0180・0181・0182・1540・1541・1542・1574・2125（ローピング別に判定基準があります。）

ローピング	判定基準距離
1:1	200 mm
2:1	150 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0427・1575・2126（ローピング別に判定基準があります。）

ローピング	判定基準距離
1:1	400 mm
2:1	300 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0651・1543・1573・2124（ローピング別に判定基準があります。）

ローピング	判定基準距離
1:1	300 mm
2:1	250 mm
3:1	250 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0261・0803・0804・1007・1808・1809・1810・1610・1611・1612・1613・1577・1579・1652・1653・1654・1655・1656・1881・1882・1905・1906・1907・1908・1909・1910・1911・2183・2184・2185・1881・1882・2187・2188・2289・1966

※）制御盤にエレベーター毎の判定基準距離が記載されています。

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

版権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 30 年 7 月 6 日　Ver.16

対応大臣認定番号：ENNNUN-0294・0295・0296（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	**960 mm**	**1,520 mm**	**3,030 mm**	**3,970 mm**

対応大臣認定番号：ENNNUN-0650（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	**920 mm**	**1,480 mm**	**2,960 mm**	**3,890 mm**

対応大臣認定番号：ENNNUN-1700（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	**960 mm**	**1,520 mm**	**3,020 mm**	**3,960 mm**

対応大臣認定番号：ＥＮＮＮＵＮ-1037（かご積載量・定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45 m/min						60 m/min					
積載量(kg)	450	600	750	850	900	1000	450	600	750	850	900	1000
判定基準制動距離(mm)	**750**	**700**	**650**		**620**		**1,100**	**1,000**	**950**		**900**	
かご定格速度	90 m/min						105 m/min					
積載量(kg)	450	600	750	850	900	1000	450	600	750	850	900	1000
判定基準制動距離(mm)	**2,200**	**1,900**	**1,650**		**1,600**		**2,800**	**2,400**	**2,100**		**2,000**	

対応大臣認定番号：ＥＮＮＮＵＮ-1008（かご積載量、定格速度別に判定基準があります。）

かご積載量	320 kg		450 kg		600 kg	
かご定格速度	45 m/min	60 m/min	45 m/min	60 m/min	45 m/min	60 m/min
判定基準距離	**620 mm**	**860 mm**	**620 mm**	**860 mm**	**660 mm**	**930 mm**

対応大臣認定番号：ＥＮＮＮＵＮ-1110・1578

かご積載量	700 kg
判定基準距離(P06A)	**520 mm**
(P06B)	**700 mm**

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

版権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 30 年 7 月 6 日　Ver.16

対応大臣認定番号：ＥＮＮＮＵＮ-2042・2043・2044・2045・2046・2047・2048

※）制御盤にエレベーター毎の判定基準距離が記載されています。

Machine		1.5T			2T				
用途		R	R	R	R.P	R.P	P	B	R
Duty(kg)		320	450	600	450	600	750	750	850
速度 (m/min)	45	580	520	530	500			560	530
	60		700	730	700			780	720
	90				1400				1430
	105				2000				1980

Machine		2.6T					
用途		P	R	P	P	B	
Duty(kg)		750	850	900	1000	750	1000
速度 (m/min)	45	530				560	
	60	730				780	
	90	1390		1390		1540	
	105	1940		1940		2160	

※Machine の見分け方　1.5T:シーブ溝 3 本　2T:シーブ溝 4 本　2.6T:シーブ溝　5 本

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
版権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社