

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 29 年 6 月 5 日 Ver. 14

対応大臣認定番号：ENNNUN-0120・0121・0133・0134・0151・0866・0867・1610・1611・1612・1613

(型式・積載・かご定格速度の組み合わせ別に判定基準があります。)

	GeN2 JIS(P03D.P) / GeN2 P タイプ (P04B.P)					
	450 kg	600 kg	750 kg	850 kg	9000 kg	1000 kg
45m/min	750 mm	700 mm	650 mm		620 mm	
60m/min	1,100 mm	1,000 mm	950 mm		900 mm	
90m/min	2,200 mm	1,900 mm	1,650 mm		1,600 mm	
105m/min	2,800 mm	2,400 mm	2,100 mm		2,000 mm	
	GeN2 B タイプ (P04B)		ハートフルタワー (J03C.D.P.Q) / GeN2 LTD (P03E.Q.R)			
	750 kg	1000 kg	320 kg	450 kg	600 kg	
45m/min	750 mm				700 mm	
60m/min	1,100 mm				1,000 mm	

対応大臣認定番号：ENNNUN-0180・0181・0182・1540・1541・1542・1574 (ローピング別に判定基準があります。)

ローピング	判定基準距離
1 : 1	200 mm
2 : 1	150 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0427・1575 (ローピング別に判定基準があります。)

ローピング	判定基準距離
1 : 1	400 mm
2 : 1	300 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0651・1543・1573 (ローピング別に判定基準があります。)

ローピング	判定基準距離
1 : 1	300 mm
2 : 1	250 mm
3 : 1	250 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0261・0803・0804・1007・1808・1809・1810・1610・1611・1612・1613・1577・1579・1652
1653・1654・1655・1656・1881・1882・1905・1906・1907・1908・1909・1910・1911

※) 制御盤にエレベーター毎の判定基準距離が記載されています。

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
著作権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 29 年 6 月 5 日 Ver. 14

対応大臣認定番号：ENNNUN-0294・0295・0296（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	960 mm	1,520 mm	3,030 mm	3,970 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-0650（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	920 mm	1,480 mm	2,960 mm	3,890 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-1700（かご定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min	60m/min	90m/min	105m/min
判定基準距離	960 mm	1,520 mm	3,020 mm	3,960 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-1037（かご積載量・定格速度別に判定基準があります。）

かご定格速度	45m/min						60m/min					
積載量(kg)	450	600	750	850	900	1000	450	600	750	850	900	1000
判定基準制動距離(mm)	750	700	650		620		1,100	1,000	950		900	
かご定格速度	90m/min						105m/min					
積載量(kg)	450	600	750	850	900	1000	450	600	750	850	900	1000
判定基準制動距離(mm)	2,200	1,900	1,650		1,600		2,800	2,400	2,100		2,000	

対応大臣認定番号：ENNNUN-1008（かご積載量、定格速度別に判定基準があります。）

かご積載量	320 kg		450 kg		600 kg	
かご定格速度	45m/min	60m/min	45m/min	60m/min	45m/min	60m/min
判定基準距離	620 mm	860 mm	620 mm	860 mm	660 mm	930 mm

対応大臣認定番号：ENNNUN-1110・1578

かご積載量	700 kg
判定基準距離(P06A)	520 mm
(P06B)	700mm

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
著作権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準
制動距離一覧表

発行日：平成 29 年 6 月 5 日 Ver. 14

対応大臣認定番号：ENNNUN-2042・2043・2044・2045・2046・2047・2048

※) 制御盤にエレベーター毎の判定基準距離が記載されています。

Machine		1.5T			2T				
用途		R	R	R	R.P	R.P	P	B	R
Duty		320	450	600	450	600	750	750	850
速度 (m/min)	45	580	520	530	500			560	530
	60	/	700	730	700			780	720
	90		/	1400			/	1430	
	105			2000				1980	
Machine		2.6T							
用途		P	R	P	P	B			
Duty		750	850	900	1000	750	1000		
速度 (m/min)	45	530				560			
	60	730				780			
	90	1390	/	1390		1540			
	105	1940		1940		2160			

※Machine の見分け方 1.5T:シーブ溝 3 本 2T:シーブ溝 4 本 2.6T:シーブ溝 5 本